



Przedmość, dnia 07.03.2019 r.

Znak sprawy 53/2019

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu – Budynek socjalny z dyspozytornią”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Czy w ramach wykonania zadania wchodzi prace, które nie są ujęte w kosztorysie ale występują w opisie, tj.:

- Dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem kompletnego systemu monitoringu (9 kamer, rejestrator, switchy, 2 monitory 24”) zgodnie z rysunkiem D2-665-E-018-006-A;
- Dostarczenie i ułożenie 3600 m kabla światłowodowego wraz z ośmioma skrzynkami zapasu (informacja podana w zestawieniu materiałów);
- Dostarczenie i ułożenie dwóch linii zasilających 5x95 mm² z rozdzielniczy głównej do projektowanej rozdzielniczy R18;
- Dostarczenie systemu SCADA realizującego funkcje opisane w punkcie 8.2 pliku „Opis_tom 3 ob.18”;
- Dostarczenie monitorów 24” i 55” (informacja na rysunku D2-665-E-018-005-A);
- Dostarczenie i uruchomienie UPSa do systemu SCADA.

Odp. Powyższych prac nie należy ujmować w kosztorysie ofertowym. Dostawa materiałów i urządzeń jest powiązana z modernizacją części technologicznej obiektu oczyszczalni ścieków, która na dzień dzisiejszy nie jest zrealizowana. W takim stanie rzeczy w pomieszczeniu dyspozytorni należy zabudować jedynie rozdzielnicę R18 bez rozdzielniczy serwerowej RS18. Rozdzielnicza R18 zasilana będzie z istniejącego kabla, który w chwili obecnej zasila rozdzielnicę oświetleniową TR-0 i jest zlokalizowany w miejscu, w którym znajdować się będzie rozdzielnicza R18.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość zmian w umowie tak aby Wykonawca mógł wystawić faktury częściowe za wykonane prace?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w projekcie umowy.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy jak niżej:

Treść §5 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają, że:

- a) ilości faktur – dwie faktury przejściowe w okresie realizacji zamówienia i jedna faktura końcowa;
- b) wysokość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;
- c) faktura końcowego rozliczenia zostanie zapłacona po odbiorze końcowym bez usterek.”

Niniejsze zmiany są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Aneta Bugajska-Majka
Aneta Bugajska-Majka