

1/ZP/2021

Przedmość, dnia 05.08.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kolektora wylotowego ścieków oczyszczonych” (ogłoszenie nr 2021/BZP 00128189/01)

1. Zamawiający informuje, że otrzymał następujące pytanie dotyczące treści SWZ:

Pytanie wykonawcy:

Przedmiar robót, projekt techniczny pkt 15.1 oraz część rysunkowa projektu określa wykonanie kanału wylotowego z rur PVC SN 8 Dz 500 -400 oraz rur stalowych nierdzewnych, kwasoodpornych DN400. Natomiast w pkt 13 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB POSADOWIENIA, PRZYJĘTE MATERIAŁY ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU opisu technicznego widnieje zapis „Przewody i kanały między obiektowe z rur ze stali nierdzewnej, oraz tworzyw sztucznych PE/PP/PVC oraz GRP i betonu”. Czy w związku z powyższym zapisem do budowy kolektora wylotowego można przyjąć do oferty materiały z tworzyw sztucznych z PP, PE, PVC.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykonanie materiałowe przedmiotowego kolektora ścieków oczyszczonych ma być zgodne z wytycznymi określonymi w przedmiarze robót oraz na profilu podłużnym kolektora, tj.: z rur PVC, SN8, zakres średnic Dz400-Dz500 oraz z rur DN400 wykonanych ze stali nierdzewnej we fragmentach odcinków przy komorze pomiarowej - ob.06.

2. Treść udzielonej odpowiedzi jest wiążąca przy składaniu ofert.

3. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu
Aneta Bugajska-Majka